

Struer Forsyning, Sagsid: G2BVT1JY, journalnummer: 13-01078

Eksterne interessenter

Ledningsejer	Struer Forsyning, Jens Lund, jel@struerforsyning.dk, 96842239
Entreprenør	KG Boring Aps, Karsten Godiksen, 9794 4001,
Rådgiver	KG Boring, Karsten Godiksen, karsten@kg-total.dk, 40708653

Godkendelser

Entreprenør	Entreprenør er godkendt af Banedanmark
--------------------	--

Oplysninger om banen

Banens betegnelse/nummerering

Bane	Esbjerg - Struer
Delstrækning	Holstebro - Struer
Forkortelse	Es-Str
TIB	31
Banenr	33b
BTR	317000

Anlægsarbejdets placering

km	201,447
-----------	---------

Banens udstyring

Antal spor	1
Kørestrøm	Ikke kørestrøm
Togkontrol	ATC togstop

Trafikale forhold

Hastighed	120
Baneklasse	Regionalbane
TEN Strækning	Ikke TEN-strækning

Trafik (2010) - tog pr. døgn

Passagertog	81
Godstog	0

Maksimal last

Metervægt (t/m)	7,2
Akseltryk (t)	20

Driftsstatus

Nedlagt	Nej
Lukket	Nej

Oplysninger om anlægsforhold

Metode	styrbar boring
<i>Føringsrør</i>	
Type	
Trykklasse	
Udv. Diam. (mm)	
Indv. Diam. (mm)	
<i>Beskyttelsesrør</i>	
Type	PE100
Trykklasse	PN16
Udv. Diam. (mm)	250
Indv. Diam. (mm)	220
<i>Boringen</i>	
Reamer (mm)	300
Lysvidde	250
Overcut (mm)	25
Sonde (mm)	
Dybde (mm)	3100
Retning	Krydsende ledning

Ledningsoplysninger

Beskrivelse

Ledningstype	Fjernvarme, vand
Antal	1
Kabeltype	Præisoleret fjernvarmerør
Trykklasse	PN10

Dimensioner

Udv. Diam. (mm)	160
Indv. diam. (mm)	32

Karakteristiske størrelser

Tryk (Bar)	4
Temperatur °C	76
Spænding kV	

Kilder

- /1/ Strækningsregister:
<http://www.bane.dk/db/filarkiv/1271/Straekningsregister.pdf>
- /2/ AML:
<http://www.bane.dk/visSideforloebBeholder.asp?artikelID=14933>
- /3/ Ansøgning: <http://ledningsx.dk/kvitter.asp?sagsid=G2BVT1JY>